



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004730/FNOC/COL/2022/3816
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Aug-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE

आवेदक का पता / Applicant Address : 167-1 BOUNDARY ROAD INDORE INDORE 457018
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 24 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 22734 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : KH. NO. 105/1, 105/2/1, 105/3/2 PIPLIYAHANA PATWARI CIRCLE
NO. 15 INDORE NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100004730 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति
THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE
167-1 BOUNDARY ROAD INDORE
for - ST. PAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL
PIPLIYAHANA INDORE

विषय:- स्थल (ST. PAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL) KH. NO. 105/1, 105/2/1, 105/3/2 PIPLIYAHANA PATWARI
CIRCLE NO. 15 INDORE के 22734.41 (Sq.Mtr) वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 24 मीटर उंचे निर्मित शैक्षणिक स्कूल भवन की अस्थाई अनापत्ति
प्रमाण - पत्र के संबंध में ।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004730/FNOC/COL/2022/3816

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Aug-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE

विषयान्तर्गत- आवेदक, THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE 167-1 BOUNDARY ROAD INDORE के आवेदित स्थल (ST. PAUL HIGHER SECONDARY SCHOOL) KH. NO. 105/1, 105/2/1, 105/3/2 PIPLIYAHANA PATWARI CIRCLE NO. 15 INDORE के 22734.41 (Sq.Mtr) वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 24 मीटर ऊँचे निर्मित शैक्षणिक/ स्कूल भवन की अस्थाई अनापति प्रमाण - पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।

01/ गठित समिति द्वारा आवेदन का परीक्षण किया गया, समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/स्वामी निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा ।

02/ गठित समिति के द्वारा प्रकरण में प्राप्त फायर अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निरीक्षक प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है । आवेदन क्रमांक 6100004730 के द्वारा आवेदित स्थल पर पूर्व में कार्यालय संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0 भोपाल के पत्र क्रमांक 6000003925/FNOC/CIT/2019/4931 Date : Sep 6, 2019 से प्रोविजनल फायर अनापति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ।

03 / भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के विभाग के योग्यताधारी अर्हताधारी अधिकारी श्री रविकान्त मिश्रा फायर आफिसर नगर पालिका निगम इन्दौर द्वारा भवन के फायर कंसल्टेंट एवं मालिक एवं अन्य की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्स्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है। जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार फायर उपकरण नेशनल बिल्डिंग कोड भाग 04 के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये हैं तथा उपयुक्त फायर फायटिंग व्यवस्था होने का निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

04/ फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004730/FNOC/COL/2022/3816
आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Aug-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE

05/ भवन में स्थापित समस्त पोर्टेबल एवं फिक्स फायर फायटिंग सिस्टम हर समय ऑपरेशन /चालू स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा तथा समस्त फायर उपकरणों के ऑपरेशन /चालू होने का रिकॉर्ड मानकों /नियमानुसार विधिवत रखा जावे तथा भवन में कार्यरत /उपलब्ध समस्त स्टाफ को भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा । फायर उपकरणों के मान को के निर्धारित समयानुसार रख-रखाव किया जाना अनिवार्य होगा ।

06/ आवेदक स्वामी को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ साथ फायर सेफ्टी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निप्राधिकारी को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

07/ आवेदक / स्वामी भवन में नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारण आई एस मानकों के अनुसार प्रावधानित समय,सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

08/ आवेदक/स्वामी को उक्त स्कूल भवन का कार्यपूर्ण प्रमाण पत्र एवं अधिभोग प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

09/आवेदक/स्वामी को समस्त सहाय प्राधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त अनुज्ञा/एनओसी/तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा। अन्यथा स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10 / आवेदक/स्वामी को प्रदाय की जा रही एनओसी जारी आदेश दिनांक से "तीन वर्ष" की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने कि "एक माह पूर्व" नवीनीकरण हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से "एक माह पूर्व" यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100004730/FNOC/COL/2022/3816

आवेदन की तिथि / Application Date : Mar 2, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 29-Aug-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : THE CATHOLIC DIOCESE OF INDORE

गठित समिती की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत अस्थाई फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्निप्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है। तदनुसार आदेश जारी किया जाता है।

सक्षम अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित /स्वीकृत

**SANDEEP
KUMAR
SONI**

Digitally signed by SANDEEP KUMAR SONI
DN: cn=, o=Personal,
2.5.4.20=f6c05d574481c0e42546ec8b0dca14c
705e03126302956e48ac25a58824,
postalCode=452002, st=MADHYA PRADESH,
serialNumber=d58c47ab3e7a5511ac3e205b25
f8f6aa098ac5ba75b95b82a524f7b7389,
cn=SANDEEP KUMAR SONI, #INDORE,
title=9435,
pseudoym=043520201031190743255
Date: 2022.08.06 19:02:07 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM

INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh